



VENTILATOREN

Als ventilatoren niet goed zijn afgeschermd, kunnen draaiende delen ernstig letsel veroorzaken. Bij schoonmaken van ventilatoren op hoogte bestaat valgevaar.



Wat is de gewenste situatie?

- De ventilator is zodanig afgeschermd of zodanig hoog geplaatst, dat er geen contact met de draaiende delen mogelijk is.
- Alle apparatuur moet goed bereikbaar en reinigbaar zijn.



Maatregelen

- Houd bij het ontwerp en aanleg van ventilatiesystemen rekening met bereikbaarheid voor onderhoud en het schoonmaken van het systeem.
- Zorg dat niet, of onvoldoende afgeschermd ventilatoren op minimaal 2,70m hoogte zijn geplaatst, of voorzie deze van fijnmazig gaas.
- Zorg voor een dubbele beveiliging, zodat ventilatoren tijdens onderhoud niet in werking kunnen worden gezet.
- Maak gebruik van een hoogwerker, schaarlift, rolsteiger of goed geborgde ladder voor het werken aan hoog geplaatste ventilatoren.

Checklist

DAGELIJKSE PRAKTIJK

- Houd voldoende afstand van niet, of onvoldoende afgeschermd ventilatoren.
- Hanteer een veilige onderhoud- en schoonmaakprocedure.
- Verzegel de veiligheidsschakelaar bij werkzaamheden aan ventilatoren.
- Maak gebruik van de juiste gereedschappen en hulpmiddelen.
- Zorg bij gebruik van een ladder, dat deze goed geborgd is.



TOELICHTING OP DE MAATREGELEN

- Plafondventilatoren die binnen handbereik zijn geplaatst, kunnen worden voorzien van een fijnmazige beschermkorf. Voor een plafondventilator die ingezet wordt als mobiele/staande ventilator is een speciale ombouw montageset verkrijgbaar bij de leverancier.